

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-69-Q57-910018998-N-43-2023

ADQUISICIÓN MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023, ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA.

DESCRIPCIÓN: **ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PRESENTACION PASTILLA Y GRANULAR (AHC).
PASTILLAS DPD
KIT COLORIMETRICO PARA LA DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL**

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 horas del día 05 de Julio de 2023 se reunieron en la sala de juntas de la Comisión del Agua del Estado de Durango, sita en la Calle Matamoros No. 324 Colonia Tierra Blanca, para que se lleve a cabo la junta de Aclaraciones establecida en el punto 2.4 de la convocatoria correspondiente a la licitación Publica No. LA-69-Q57-910018998-N-43-2023 para la adquisición de bienes, correspondiente a Adquisición de Hipoclorito de Calcio (AHC) para el **ADQUISICIÓN MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023, ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA.** conforme a lo dispuesto por el Artículo 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 46 de su reglamento. Preside el presente acto el Ing. Rubén Darío Gutiérrez Herrera subdirector Operativo y la C. Mariana Cabrera Barrientos Encargada del Departamento Agua Limpia.

La Comisión del Agua del Estado de Durango, hace del conocimiento a los licitantes las siguientes aclaraciones a las preguntas y dudas que se formulan para la presente convocatoria:

1.- QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A. DE C.V.

1.- Pregunta. - ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS. PARTIDA 2. HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% DE CLORO ACTIVO De la manera más atenta le solicitamos nos comparta las especificaciones para la presentación granular. O en su defecto confirmar las especificaciones que se indican para la presentación tableta de 7 gramos, son las misma para la partida 1 y 2.

Respuesta: Es correcto son las mismas especificaciones considerando que una es presentación Pastilla y la otra es presentación Granular.

2.- Pregunta. - ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTIDA 1 Y 2. 1.3 EMBALAJE ENVASADOS EN CUBETAS DE PLASTICO RESISTENTE PARA UNA CAPACIDAD DE 45 KG.

Derivado de la manera más atenta le solicitamos a la convocante nos permita presentar cuñetes o cubetas de plástico resistente para una capacidad de 22.7 kilogramos.

Respuesta: Considerando el tipo de almacenaje con que cuenta esta comisión, solicitamos sea apegado a lo que se solicita en la convocatoria.

3.- Pregunta. - ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS. PARTIDA 4. ADQUISICION DE PASTILLAS DPD

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si las pastillas DPD 1, debe ser grado visual o grado instrumental. Gracias por la aclaración.

Respuesta: Comentar que es grado visual.

4.- Pregunta. - ESCRITO DE PROPUESTA. (FORMA E-1) PARRAFO II. PROPONE

Atentamente solicitamos a la convocante nos indique que información debemos registrar en el espacio referente "Suministrar mediante el contrato respectivo: _____"

Respuesta: Sera las partidas solicitadas en la convocatoria de la Licitación.

5.- Pregunta. - ESCRITO DE PROPUESTA. (FORMA E-1) PARRAFO II. PROPONE

Atentamente solicitamos a la convocante nos indique que información debemos registrar en el espacio referente "Documento No.: _____"

Respuesta: Sera el E-2 Consistente en el catálogo de conceptos.

6.- Pregunta. - ESCRITO DE PROPUESTA. (FORMA E-1) PARRAFO II. SE COMPROMETE 1°.

Atentamente solicitamos a la convocante nos indique que información debemos registrar en el espacio referente a "Bienes _____"

Respuesta: Como lo indican los Anexos es especificar el importe de su propuesta.

7.- Pregunta. - ESCRITO DE PROPUESTA. (FORMA E-1) PARRAFO II. SE COMPROMETE. PUNTO 1°.

Atentamente solicitamos a la convocante nos indique que información debemos registrar en el espacio referente a "Costo de transportación _____"

Respuesta: Como lo indican los Anexos especificar si tienen algún costo su transportación.

8.- Pregunta. - ESCRITO DE PROPUESTA. (FORMA E-1) PARRAFO II. SE COMPROMETE. PUNTO 2°.

Atentamente solicitamos a la convocante nos confirme si, en el espacio referente a "que mi oferta es: _____", debemos registrar la sumatoria de los precios totales sin iva del catálogo de conceptos.

Respuesta: No. Anotara la forma de entrega de cada producto, así como el lugar señalado en la convocatoria.

Handwritten signature in blue ink.

9.- Pregunta. - 3.3 DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS PROPOSICIONES. PUNTO 2.

- Informe de resultados de laboratorio sobre prueba de potabilidad, del lote ofertado, conformidad con el método de prueba para evaluar la eficiencia en reducción bacteriana descrito en el apéndice normativo de la norma oficial NOM-224-SSA-2020, equipos y sustancias germicidas para tratamiento domestico de agua. Requisitos sanitarios. El laboratorio efectuó la prueba debe ser acreditado o tercero autorizado. La prueba de potabilidad será aceptable, cuando el porcentaje de reducción bacteriana sea igual o mayor al 95% para organismos coliformes totales.
- Resultado de análisis de concentración de cloro activo, peso gravimétrico y humedad referido al número de lote ofertado. El laboratorio que efectuó la prueba debe ser acreditado o tercero autorizado.

Favor de conformar, si estos puntos solo aplican para las partidas 1 y 2.

Respuesta: Solo aplica para las partidas 1 y 2.

No habiendo más asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las 12:45 hrs. Del mismo día de inicio, firmado al margen y al calce de quienes en ella intervinieron.

POR LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

SUBDIRECTOR OPERATIVO

ING. RUBEN DARIO GUTIERREZ HERRERA

**ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO
AGUA LIMPIA**

MARIANA CABRERA BARRIENTOS